

Заместителю начальника  
отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы по  
Даниловскому, Любимскому и  
Первомайскому районам  
УНД и ПР ГУ МЧС России  
Смирнову С.В.  
от заведующего МДОУ № 1  
г. Любим Лебедевой Т.А.

## ОТВЕТ НА ПРЕДПИСАНИЕ

Рассмотрев предписание № 01/1/4 от 26.02.2021 г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, направляю информацию о принятых мерах по устранению нарушений, а именно:

1. В соответствии с новыми требованиями правил противопожарного режима (№ 1479 от 16.09.2020 г.) разработана и утверждена заведующим инструкция о мерах пожарной безопасности. Данная инструкция размещена на сайте образовательной организации.
2. Эвакуационный выход (по паспорту БТИ №8) освобожден от коробок, обеспечен свободный проход к запасному выходу.
3. Дверь эвакуационного выхода (помещение по паспорту БТИ № 8) постоянно проверяется, в морозы проводятся работы по разблокировке ежедневно.
4. Обеспечен беспрепятственный доступ к эвакуационному выходу в помещение по паспорту БТИ № 8.
5. Дверь эвакуационного выхода (помещение по паспорту БТИ № 19) постоянно проверяется, в морозы проводятся работы по разблокировке ежедневно.
6. Дверь эвакуационного выхода (помещение по паспорту БТИ № 4) постоянно проверяется, в морозы проводятся работы по разблокировке ежедневно.
7. Организовано ведение журнала эксплуатации учета наличия, периодичности осмотра, взвешивания и сроков перезарядки огнетушителей. Последнее взвешивание огнетушителей было проведено в марте 2021 г., о чем сделана запись в журнале учета.
8. Для сторожей приобретены аккумуляторный фонарь и средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.
9. Проведены эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре. Протокол от 06.08.2021 г.

20.01.2022

Заведующий МДОУ № 1



Т.А. Лебедева